

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 14/ _____**

Интернациональный с.о.
Место составления

12.03.2024 г.
Время 9:56

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Есильского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 14 от 04.03.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением
ГРЕБЕННИКОВ КИРИЛЛ ВЛАДИМИРОВИЧ - Старший инженер ОЧС Есильского района
РИТЧЕР КАРЛ ВИКТОРОВИЧ - И. о. начальника отдела по чрезвычайным ситуациям Есильского района ДЧС Акмолинской области

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Интернациональное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Интернациональное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области», Акмолинская область, Есильский район, Интернациональное, Маяковского (улица), 9.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 11.03.2024 - 12.03.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа села Интернациональное отдела образования по Есильскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	У заместителя директора школы по хозяйственной части (ответственного за ППБ) отсутствует свидетельство о прохождении последующего обучения по программе пожарно-технического минимума. Основание: п. 8 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	
6	Допускается хранение угля вблизи отопительных котлов на расстояние менее 8 метров. Основание: п. 116 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 95 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
7	Допускается эксплуатация (теплогенерирующих аппаратов) отопительных котлов пристроенном к зданию школы. Основание: п. 117 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 100 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 100 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
8	Не проведено своевременное техническое обслуживание по поддержанию в исправного состояния системы пожарной автоматики. Основание: п. 69 Правил пожарной безопасности утвержденный Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 120 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
9	Отсутствует договор с сертифицированной организацией, для проведения своевременного технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта автоматической пожарной сигнализации. Основание: п. 70 п.п. 7. Правил пожарной безопасности утвержденные Приказом Министром по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55. п. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории.;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

Требенинов Кирилл Вадимович

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

Усе В. Ф. Ознакомлена Усе В. Ф.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

не имеет

Приложение на « » листах

«12» 03 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.